


# TANKSANERINGSCERTIFICAAT BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'

afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf

Kiwa N.V.  
Certificatie en Keuringen  
Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB Rijswijk  
Telefoon 070 - 395 35 35  
Telefax 070 - 395 34 20

1347

**kiwa**

AFD.:		
Af in week:		
Par. af		
Kopie	code	
1 0 SEP 1997		B
INSEKOMEN		K
Gemeente Venlo		P
CLNR:		O

## wenken voor de afnemer

indien de tanksanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met:

- het tanksaneringsbedrijf;
- en zondig met
- Kiwa.

## OPDRACHTGEVER

Nationaal Grondbezit nv  
de heer D. Snoeck  
Postbus 85818  
2508 CM DEN HAAG

datum van melding 19970714      datum van tanksanering 19970828

## PLAATS VAN DE INSTALLATIE

Alberickstraat 101 /171  
5922 BP VENLO  
Gemeente Venlo

## GEGEVENS VAN DE TANK

ondergrondse tank    bovengrondse tank

Soort produkt/  
aangetroffen vulmassa: HBO/water

inhoud in liters: 30000

opmerkingen

Werkzaamheden uitgevoerd conform BRL-K902/02

## INGANGSCONTROLE BODEM


de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank:

- verontreiniging is niet aangetroffen.  
 een kleine verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld; de verontreinigde grond is afgevoerd.  
 aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

## UITVOERING TANKSANERING

- verwijderd, de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.  
 gevuld met zand.  
 inwendig gereinigd.  
 de tank was reeds gevuld met zand; de vulmassa in de tank is onderzocht; er is zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld; de tank is voldoende gevuld met zand

## UITVOERING

saneringsbedrijf	verantwoordelijk uitvoerder	handtekening	registratienummer ISOTANK
ISOTANK Waldijk 5 4184 EK Opijnen	A. Wellner		0716/546.10 C

## verklaring van Kiwa N.V.

op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door bovenstaand tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'.

## verklaring van het tanksaneringsbedrijf

het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'.

certificaatnummer	datum	exemplaar certificaat	bestemd voor
A.35029	8 september 1997	geel groen wit blauw rose	eigenaar gemeente Kiwa N.V. provincie tanksaneringsbedrijf